

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 60176776 0001

Berichtsnummer Report No.:

IN24VC83 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

KEI INDUSTRIES LIMITED
 SP- 919,920&922, PHASE-III,
 RIICO INDUSTRIAL AREA,
 BHIWADI, ALWAR, RAJASTHAN 301019
 India

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

KEI INDUSTRIES LIMITED
 SP- 919,920&922, PHASE-III,
 RIICO INDUSTRIAL AREA,
 BHIWADI, ALWAR, RAJASTHAN 301019
 India

Prüfzeichen Test Mark:


Type Approved
 Safety
 Regular Production
 Surveillance

www.tuv.com
 ID 1111286212

Gepprüft nach Tested according to:

IEC 62930:2017

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Cables / Wires

Product:

(Electric cables for photovoltaic systems)

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Cross section: 1x1,5 mm² to 1x400 mm²
Technical Data:

Class 5 flexible tinned copper cond. acc. to IEC 60228

Rated voltage (U₀/U) .. AC 1,0/1,0 kV; DC 1,5 kV (cond-cond, cond-earth)

Max. permitted voltage: DC 1,8 kV

Ambient temperature ... -40°C to +90°C

Max. Conductor temp. .. +90°C for normal use / +120°C (for 20000 hours)

Colour of insulation .. Black, Natural

Colour of sheath: Black, Red strip on black sheath

Extrusion type: Tandem extrusion

Material of separation layer: Halogen free separating polyester tape
between insulation and conductor

Material of insulation and sheath: Cross linked halogen free low smoke

Gültig ab:
Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum: 2024-06-12

Date of issue:

Tötös Tamás László

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
 Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 60176776 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

IN24VC83 001

Produkt *Product:*

Cables / Wires
(Electric cables for photovoltaic systems)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Code designation: 62930 IEC 131

Type designation: ECO LINK

Trademark: KEI

